









tmmob  
makina mühendisleri odası



## ASANSÖR PERİYODİK KONTROL RAPORU

MEKATRONİK Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi (Ticaret Sicil No: 49 Kurum Kayıt No: 147) Başkent: ANKARA, E-Posta: info@mimo.org.tr, Web: http://www.asansorkontrolmerkezi.org, Tel: 0312 450 066, Faks: 0 312 450 28 88

hâlindeyken, kapılarını kapatıp belirlenmiş durağa duraksız hareket etmemelidir. (EN 81-73 Md. 5.3.1)

5.1) 7.5.- Tüm yapılarıdaki asansörlerde TS ISO 3864-1'e uygun asansörün yangın anında kullanılmayacağına dair bir yasak işareti kolaylıkla görülebilecek şekilde bütün duraklarda asansörün yakınında yer almalıdır. İşaretin büyüklüğü en az 50 mm ve grafik sembolü Şekil 1'de gösterildiği gibi olmalıdır. (EN 81-73 Md. 5.1.3)

### ACIKLAMALAR

Notlar :

1. Kısımdaki uygunsuzluklar GÜVENSİZ olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 30(Onuz) gündür.
2. Kısımdaki uygunsuzluklar KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 60(Altmış) gündür.
3. Kısımdaki uygunsuzluklar HAFIF KUSURLU olarak ifade edilmektedir. Düzeltme süresi 12(On iki) aydır.

### ASANSÖRDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLARA İLİŞKİN ACIKLAMALAR

not 1 : makina dairesine giden yoldaki lambaların koruyucu kapaktan takılmasıdır.

RAPOR ONAY TARİHİ	MUAYENE ELEMANI ( ADI SOYADI / UNVANI )	İMZASI	TEKNİK YÖNETİCİ
28/09/2017	EMRAH ARSLAN/MAKİNA MÜHENDİSİ		AVHAN HİDALCI 52499 
A TİPİ MUAYENE KURULUŞUNA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ			
ADRES	GAZİPAŞA CD. NO:17 K:7 - ZONGULDAK		
TELEFON NO	3722536964	FAKS NO	3722518958
E-POSTA	bartin@mimo.org.tr		

Yeni Asansör Kurulması İçin Yıllık Kontrol Tarihi: 01.04.2017, Revizyon: 01.04.2017, Revizyon: 01.04.2017

Asansörün Yetkilisi: İBRAHİM  
Bilgi: 111 11111111

Kontrol Çeşidi: Normal Kontrol

Periyodik Kontrol Tarihi: 28/09/2017

1. Fazla Kontrol Tarihi

1. Fazla Kontrol Tarihi

Rapor No: 172245